

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

Sanok, 18 lutego 2026 r.
PSK.9022.4.4.2026

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań znak: DL.LHK.S.9051.3.2026 z 16.01.2026 r. (data wpływu 26.01.2026 r.) próbki wody (kod próbki: 3.2026/S1) pobranej 13.01.2026 r., protokół nr PSK.9012.3.01.2026 z wodociągu sieciowego Sanok

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Sanok w zakresie zbadanych parametrów

UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2026 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół nr PSK.9012.3.02.2026) pobrano próbkę wody do badania laboratoryjnego z końcówki wodociągu sieciowego Sanok.

Próbka wody pobrana została ze stałego punktu poboru wody, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2026 harmonogramem, punkt poboru: Budynek Przychodni Zdrowia – ul. Jana Pawła II, Sanok.

Zakres badania wody dotyczył parametrów grupy A objętych monitoringiem, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie wody było przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny, 35-959

Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku,
ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok.

Na podstawie sprawozdania z badania DL.LHK.S.9051.3.2026 z 16.01.2026 r. (data wpływu 26.01.2026 r.) należy stwierdzić, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z tych zatem względów stosownie do przepisu § 21 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku orzekł jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Krystyna Bętkowska

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sanoku**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. Wójt Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.